

## RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 363130

Cliente

**FRATELLI PIETRELLI S.r.l.**

Via Dino Vampa, 18 - Località Bellocchi - 61032 FANO (PU) - Italia

Oggetto\*

**porta denominata "EI60sa Saturno"**

Attività

**classificazione di controllo del fumo  
secondo la norma UNI EN 13501-2:2016**



Risultati

<b>S<sub>a</sub></b>
<b>S<sub>200</sub></b>

(\*) secondo le dichiarazioni del cliente.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 16 luglio 2019

L'Amministratore Delegato

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)



Firmato digitalmente da SARA LORENZA GIORDANO

Commissa:  
79686

Provenienza dell'oggetto:  
campionato e fornito dal cliente

Identificazione dell'oggetto in accettazione:  
2019/1380 del 20 maggio 2019

Data dell'attività:  
20 giugno 2019

Luogo dell'attività:  
Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 7 - Via Giovanni  
Verga, 6 - 47043 Gatteo (FC) - Italia

Indice	Pagina
Introduzione	2
Dettagli dell'oggetto	2
Rapporto di prova e risultati di prova a supporto del presente rapporto di classificazione	2
Classificazione e campo di applicazione diretta	3
Regole per la modifica delle costruzioni di supporto	3
Limitazioni	4

Il presente documento è composto da n. 4 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.

I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

**Responsabile Tecnico di Prova:**

Dott. Geol. Franco Berardi

**Responsabile del Laboratorio di Resistenza al Fuoco:**

Dott. Ing. Stefano Vasini

**Compilatore:** Paolo Bonito

**Revisore:** Dott. Geol. Franco Berardi

Pagina 1 di 4